

POMPA
3 m.c.a. con 2,2 mc/h
o velocità variabile

valvola
aria

Separatore
idraulico 3"

Collettore
12-12


28x1

40cm

12 litri

P.T.

12 circuiti a pavimento
No Termoregole WC

[illegible]

**REALIZZAZIONE DI EDIFICIO AD USO
BIBLIOTECA E STRUTTURA POLIVALENTE**
CIG 775286281C – CUP G77H16000690004

Via Matteotti 10 - 40013, Castel Maggiore (BOLOGNA)
mail: lavon_public@comune.castel-maggiore.bo.it
pec: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it
T +39 0516386751

S.B.A.R.C.H. *Bargone Architetti Associati_Roma (RM)*
Arch. Federico BARONE
Arch. Francesco BARTOLUCCI
Arch. Enrico AULETTA
Arch. Gianluca PELIZZI

