



LEGENDA APPARECCHIATURE

Unità interna DM 5 ad incasso a controsoffitto, cassetto 140 x 370 x 40 x 120 mm, tecnologia ModFres.

AM022PVI0EH

Unità interna DM 5 ad incasso a controsoffitto, cassetto 140 x 370 x 40 x 120 mm, tecnologia ModFres.

AM056KN4DEH/EU

Unità interna DM 5 ad incasso a controsoffitto, cassetto 140 x 370 x 40 x 120 mm, tecnologia ModFres.

AM015HND0EH/EU

Collettore DM5 - HEADER

Controllo Sensing a parete.

Controllo a parete.

Recuperatore entalpia a flussi incrociati tipo Sensing mod. ERV per portata nominale 1000 m³/h.

Silenziatori in mandata verso locali e in uscita verso l'esterno tipo Systemair LDC 315-900, o similare.

Bocchetto lineare di mandata impianto ricambio aria

Bocchetto lineare di ripresa ricambio aria

Tipi Transvent DLP a scudo

Unità sistema "new way" per soluzioni termici/ frigoriferi nominali (vedi schede tecniche).

CONDOTTI FLESSIBILI DI COLLEGAMENTO PER ARIA A COPPIA PARETE

tipo HPE PLUS

anti-condensato per il collegamento dell'unità VMC dai terminali d'immissione/espulsione

al plenum di mandata/ripresa aria, con trattamento antibatterico e antifungo, idoneo per uso alimentare, di colore bianco con superficie interna liscia.

Tubo flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche e master antibatterico/antifungo, spirale in filo di acciaio inossidabile.

Rinestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25 mm - 14 kg/m³).

Protezione esterna in fin. alluminio.

Condotti flessibili per ricambio aria tipo Systemair Cimproduct i=28 con isolamento sp. 25 mm classe 1-1.

PLENUM di distribuzione

Grati ventilibrutti

Serrande REI 120

Diffusore lineare a fessure ad alta induzione, tipo Tecnocell DLP o equivalente

DLP 30-2 a 2 fessure, larghezza 30 mm cost.

Mandata a parete

Ripresa a parete

Termovento Dattilo

25 x 25 x 100 mm, prezzo nominale (con 45x100)

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)
3° Settore LL.PP. e Ambiente

BIBLIOTECA E STRUTTURA POLIVALENTE
CIG 775286281C – CUP G77H16000690004

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Lucia CAMPANA
Via Matteotti 10 - 40013, Castel Maggiore (BO)
mail: lavori pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it
pec: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it
T +39 0516386751

S.B.ARCH. Studio Bargone Architetti Associati
15, via DEL COLLE DI MEZZO
I. 00143 Roma (RM)
T +39 06 51981103, F +39 0742 357775
email: info@studiobargone.it
pec: federico.bargone@archiworldpec.it

Arch. Federico BARGONE
Arch. Francesco BARTOLUCCI
Arch. Enrico AULETTA
Ing. Luigi LUCCIOLI
Per. Ind. Giorgio DEMOFONTI
Ing. Stefano ROSMANI

OGGETTO:
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

DATA:
Febbraio 2020

DIS:
PDE-IM_5.2

TAVOLA:
IMPIANTI TERMO-MECCANICI
Pianta piano terra

SCALA:
1:50

NOTE:

REV: