

LEGENDA IMPIANTI

	Linea scarico acque nere in PVC
	Ventilazione colonne scarico acque nere in PVC-BKS
	Colonna ventilazione acque nere PVC-BKS
AN_18	Colonna scarico acque nere e ventilazione primaria in PVC-BKS silenziato
	Tubazione di scarico acque nere in PEHD per distribuzioni orizzontali, PEHD silenziato per le colonne di scarico - BKS scarico bavolo, bidet, docce, vasche, lavastoviglie e lavatrice - Ø110 scarico vasi
	Tubazione di scarico acque nere in PEHD posata a soffitto del piano
	Valvola di intercettazione linea idrica
	Valvola di intercettazione a cappuccio
	Regolatore termostatico per circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria.
	Tubazione acqua sanitaria in acciaio zincato coibentato AF - AC - Rlc
	Tubazione AF ad uso sanitario da contatore HERA a CT -Tubazioni interrate in PEAD - SS -Tubazioni in esterno in acciaio zincato
	Ventilatore temporizzato con scarico in copertura

NOTE

TUTTI GLI ETAPPAGGI E GLI ANCORAGGI DELLE TUBAZIONI SARANNO REALIZZATI CON PROFILATI IN ACCIAIO ZINCATO CON COLLARI DI SOSTEGNO DI TIPO PENSILE O UNIVERSALE

NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI/SOLAI RIEI DOVRANNO ESSERE POSTE SULLE TUBAZIONI COLLARI ED BENDE ANTIFAMMA AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA PARETE ATTRAVERSATA

TUTTE LE COLONNE DI SCARICO/ESALAZIONE SPOCCANNO IN COPERTURA, E SARANNO TERMINATE CON CAPPELLO PARAPIOGGIA ED ANTIVENTO. LE QUOTE DEI TERMINALI SARANNO DA VERIFICARE SECONDO UNI 7129, MINIMO 50cm DAL PIANO

TUTTI I COLLETTORI DI SCARICO ACQUE NERE DOVRANNO AVERE UNA PENDENZA NON MINORE DELL' 1% E DOVRANNO ESSERE PREVISTE ISPEZIONI A FONDO TUBO

Legenda Impianti esistenti

	Adduzione acqua calda sanitaria
	Ricircolo acqua calda sanitaria
	Adduzione acqua fredda sanitaria
	Collettore doppio di distribuzione

NB
Distribuzione acqua calda sanitaria e ricircolo eseguita con tubazione multistrato rivestita nei diametri indicati.
Distribuzione acqua fredda sanitaria eseguita con tubazione multistrato non rivestita nei diametri indicati.
Per i tratti collettore - apparecchi sanitari distribuzione in polietilene reticolato preisolato Ø 20 x 2,8.

TERMINALI COLONNE DI VENTILAZIONE AN



COMPLETAMENTO POLO SICUREZZA IN VIA NERUDA - VIA UNGARETTI
AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. A) LEGGE 120/2020

committente:
Città di Castel Maggiore
3° Settore LL.PP. e Ambiente
Servizio Lavori Pubblici
lavori.pubblici@comune.castelmaggiore.bo.it

progettisti in RTP:
mandataria
SGLab
SGLAB s.r.l.
via magenta 9
40128 bologna BO
051373013
sgl@sgl.it
www.sgl.it
commessa: 3370

mandanti
STUDIO AZ S.r.l.
via Mattei 88/b - Bologna

TEXIS - Ilir Shehu
via Dei Giardini 11 - Bologna

R.U.P.
Geom. Lucia Campana

coordinamento generale:
Ing. Giovanni Stagni

direttore tecnico:
Ing. Andrea Sereni

progetto e DL:
Ing. Giovanni Stagni

progetto e DL impianti elettrici:
Per. Ind. Loris Amaduzzi

progetto e DL impianti meccanici:
Ing. Ilir Shehu

PROGETTO ESECUTIVO

titolo: IMPIANTI MECCANICI
PIANTA PIANO PRIMO
IMPIANTO IDRICO SANITARIO

IM-10

scala: 1:50
data: maggio 2021
file: IM09-10_DOP - sgl@_rev1.dwg